



2016 Sponsor :



5th Conference and Exhibition of Cranes and lifting

2017 Tehran , iran

پنجمین همایش و نمایشگاه جرثقیل، لیفتینگ و صنایع وابسته همراه با برگزاری نمایشگاه تخصصی لیفتینگ

جمهوری اسلامی ایران - تهران - شهریور ۱۳۹۶

چک لیست بازرسی داربست

ردیف	موارد بازرسی و چک کردن داربست	بله	خیر	توضیحات
۱- تخته های داربست				
۱-۱	آیا تخته های داربست تمیز و سطح آن عاری از قطعات و اشیاء اضافی می باشد؟			
۲-۱	آیا تخته ها بشکل صحیح و بطور کامل نصب شده است؟			
۳-۱	آیا تخته ها بطور صحیح بسته شده است ؟			
۲-لوله های داربست				
۱-۲	آیا لوله های داربست خرابی و یا خمیدگی ندارند؟			
۲-۲	آیا لوله ها عاری از زنگ زدگی می باشند؟			
۳-۲	آیا لوله ها به شکل صحیح نصب شده اند؟			
۴-۲	آیا لوله های داربست حدود ۳ سانتیمتر از محل بست بیرون می باشند؟			
۳-بستهای داربست				
۱-۳	آیا بستها تمیز و کاملاً روان هستند؟			
۲-۳	آیا بستها عاری از زنگ زدگی هستند؟			
۳-۳	آیا بستها به شکل صحیح نصب شده اند؟			
۴-۳	آیا پیچ بستها سالم می باشند؟			
۴- دسترسی داربست				
۱-۴	آیا نردبان به شکل صحیح (زاویه نردبان نسبت به خط افق ۷۵ درجه) می باشد؟			
۲-۴	آیا محل های دسترسی باز می باشد؟			
۵- نردبان				
۱-۵	آیا طول نردبان کافی است؟			
۲-۵	آیا پله های نردبان تمیز و عاری از هر گونه شکستگی و خرابی می باشد؟			
۳-۵	آیا نردبان به شکل صحیح بسته شده است؟			
۶- فونداسیون و ساختار داربست				
۱-۶	آیا ارتفاع لیفت اول از زمین ۱۵ سانتیمتر می باشد؟			
۲-۶	آیا ارتفاع بین لیفت های بعدی ۲ متر می باشد؟			
۳-۶	آیا لوله های داربست به شکل عمودی و افقی نصب شده است؟ (لوله ها به صورت قائم باشند)			
۴-۶	آیا لوله های قطری و مهاربند به صورت صحیح و کامل نصب شده است؟			
۵-۶	آیا تو برد (جهت جلوگیری از سقوط اشیاء) بطور کامل نصب شده است؟			
۶-۶	آیا از پایه و یا فونداسیون مناسب جهت استقرار داربست استفاده شده است؟			
۷-۶	آیا هند ریل و مید ریل (جهت حفاظت افراد از سقوط) در موقعیت های مناسب نصب شده است؟			
۷- مواد خاص				
۱-۷	آیا داربست برای بار مورد نظر طراحی شده است؟			
۲-۷	آیا داربست دارای تگ بازرسی می باشد؟			
۳-۷	آیا داربست طبق برنامه زمانبندی بازرسی و تأیید شده است؟			

توجه: در صورت تغییرات و بوجود آمدن نقص در داربست، داربست فوق جهت استفاده میبایست بازرسی مجدد گردد.

Pasargad Hause Quality

دارنده استانداردهای بین المللی در
 کنترل پروژه
 مدیریت کیفیت
 رسیدگی به شکایت مشتریان
 مدیریت رضایت مشتریان
 ارائه خدمات آموزشی
 پاسخگویی اجتماعی
 تحت اعتبار المان

آدرس : تهران ، میدان ولیعصر، خیابان به آفرین
 بن بست ششم، پلاک ۴ واحد ۲

تلفن : ۸۸۹ ۲۰ ۹۴۳
 فکس : ۸۶۰ ۲۴ ۵۹۵
 ارتباط با مدیریت : ۲۲۶ ۰۳ ۶۶۷

ISO 10006
 ISO 9001
 ISO 10002
 ISO 10004
 IWA2
 Sa 8000

www.PHQcrane.com Info@phq.ir



+989128898594